

第2号様式の3

令和元年度第2回法務省総合評価委員会審議概要

開催日及び場所	令和元年11月20日(水) 16:50~18:15 法務省共用会議室4(大臣官房施設課旧入札室)		
委員	角田 茂 (大学参事) ※委員長 只木 誠 (大学教授) 遠藤 和義 (大学教授)		
審議対象期間	平成31年4月1日から令和元年7月31日まで		
【工事】		(備考)	
抽出対象案件	総件数 14 件		
類 型	技術提案評価型 S型		5 件
	施工能力評価型 I型		6 件
	施工能力評価型 II型(一般タイプ)		3 件
	施工能力評価型 II型(小規模タイプ)		0 件
【業務】		(備考)	
抽出対象案件	総件数 11 件		
類 型	標準型		0 件
	簡易型		11 件
委員からの意見 ・質問, それに 対する回答等	意見・質問	回 答	
	別紙のとおり	別紙のとおり	
委員会による 意見の具申又は 勧告の内容	具申又は勧告	回 答	
	なし	なし	

別 紙

意 見 ・ 質 問	回 答
<p>(議題) 総合評価落札方式の実施状況について 意見・質問なし。</p> <p>(議題) 抽出案件の審議 宮城刑務所北収容棟等新営(建築)工事 [技術提案評価型S型]</p> <p>技術提案評価において、企業を評価する際に匿名性を確保するため、企業名に代えてアルファベットを用いているが、アルファベットと企業名の対応はどのように決めているのか。</p> <p>技術提案の中に、乾燥収縮を低減するため、収縮低減材を塗布するとの提案がある。塗布材の種別によってはタイルの脱落が起こるなど、特に新建材の評価は難しい。評価した技術提案の内容が原因で欠陥が生じるという事態になりかねない。今回の外壁の仕上げはどんなものか。</p> <p>技術提案の中で、仕上材に及ぼす影響が確認できないことを理由として技術提案が不採用となっているものがあるが、記述が不十分であったのか。それとも提案が間違っていたのか。</p>	<p>今回は申請があった企業の名称を50音順にし、アルファベットの順番と対応させている。企業の申請順にアルファベットを振ることもある。案件ごとに無差別に決めている。</p> <p>RCの打ち放しである。</p> <p>技術提案の記述が不十分であった。当該技術提案には、仕上材に対する塗布材の適切性に関する記述がなかった。他の者の提案には、適切性や有効性について記載が十分になされていた。</p>

**新潟刑務所職業訓練棟C等新営（電気設備）  
工事 [施工能力評価型 I 型]**

入札を辞退した企業が 1 者あるが、何故なのか。

辞退者から明確な理由の説明はなかったが、配置予定技術者を本案件に専属で配置できなくなったことが要因のひとつと考えられる。

**福岡刑務所経理棟新営（電気設備）工事 [施  
工能力評価型 II 型]**

入札を辞退した企業が 3 者あるが、何故なのか。

辞退者から明確な理由の説明がなかったものの、これまでの例を踏まえると、配置予定技術者の専属配置が不可となった可能性が高い。

今回の入札では認定者 4 者の内 3 者が辞退しており、残る 1 者が落札している。今後、入札において不正がなかったことを明確にするためにも、入札参加者の辞退理由を聴取し、記録を残した方がいいのではないかと。

今後の検討としたい。

**宮城刑務所北収容棟等新営工事監理業務  
[簡易型（短縮）]**

技術評価の中で、過去の法務省における業務成績により、評価点がマイナスとなっている者がある。どのような場合に減点の配分となるのか。

業務成績が標準点未満の場合には、減点評価を行っている。一方、標準点以上の場合には加点評価をしている。

(議題) その他について

協力雇用主制度

協力雇用主に係る総合評価について、大規模工事にはなじまず、当該案件には採用しづらい現状であることを承知しているが、今後は小規模工事のみでなく、大規模工事にも適用できるよう、方策を検討していただきたい。

今後の検討としたい。

業務総合評価落札方式における技術提案の取扱い

技術提案書を提出しない者及び不適切な記載をした者についての取扱いを定めるということであるが、いつ頃、どんな形で周知するのか。

今回の委員会にて承認されれば、直近の業務から適用予定である。方法については、入札説明書に取扱いの内容を記載する形で周知を行う。

技術提案書を提出しない者を失格にすることについて、国土交通省でも同様の取扱いを行っているのか。

国土交通省にて同様の取扱いが行われている。法務省では明記がされていなかったため、入札説明書に記載をするものである。

応札者が技術提案書の作成を外注することは認めているのか。

外注されたものであっても、応札者が提案内容に責任を取るのであれば問題ない。